

Wasserversorgung: Information zum Trinkwasser

Trinkwasserqualität vom 9. Dezember 2025

Versorgte Einwohner	12'121						
Bakteriologische Beurteilung	Die Qualität des Trinkwassers im Verteilnetz entspricht den Normen.						
Chemische Beurteilung	<table> <thead> <tr> <th></th> <th>Gesamthärte in franz. Härtegraden °f</th> <th>Nitratgehalt in mg/l*</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zollikofen</td> <td>21.3 (mittelhart)</td> <td>4.8</td> </tr> </tbody> </table> <p>Umrechnung in deutsche Härtegrade °d (1 °f = 0,56 °d) * Toleranzwert 40 mg/l</p>		Gesamthärte in franz. Härtegraden °f	Nitratgehalt in mg/l*	Zollikofen	21.3 (mittelhart)	4.8
	Gesamthärte in franz. Härtegraden °f	Nitratgehalt in mg/l*					
Zollikofen	21.3 (mittelhart)	4.8					
Herkunft Trinkwasser	100 % Grundwasser Aeschau, Emmental (Wasserverbund Region Bern AG)						
Behandlung Trinkwasser	Grundwasser Aeschau, Emmental Dieses Trinkwasser wird aus bakteriologischen Gründen mit Chlordioxid aufbereitet. Der Gehalt an Desinfektionsmitteln im Netz liegt unter 0.01 mg/l. (Toleranzwert 0.05 mg/l).						
Empfehlung	Gemäss Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches (SVGW) ist das Enthärten von Wasser mit einer Härte von unter 30°f nicht zu empfehlen. Wird eine Enthärtung vorgenommen, sollte eine Resthärte von 12°f bis 15°f nicht unterschritten werden. Bestehende Anlagen sollten regelmässig gewartet werden.						
Besonderes	Die Wasserversorgung Zollikofen arbeitet nach dem Qualitätssicherungs-System des SVGW. Die Wasserqualität ist auch unter www.wasserqualitaet.ch zum Download bereit.						
Auskünfte	Wasserversorgung Zollikofen Daniel Hochstrasser, Brunnenmeister Telefon: 031 910 91 20 www.zollikofen.ch						