

## Wasserversorgung: Information zum Trinkwasser

Trinkwasserqualität vom 10. Juni 2025

<b>Versorgte Einwohner</b>	11'856						
<b>Bakteriologische Beurteilung</b>	Die Qualität des Trinkwassers im Verteilnetz entspricht den Normen.						
<b>Chemische Beurteilung</b>	<table> <thead> <tr> <th></th> <th>Gesamthärte in franz. Härtegraden °f</th> <th>Nitratgehalt in mg/l*</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zollikofen</td> <td><b>20.0 (mittelhart)</b></td> <td><b>4.5</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Umrechnung in deutsche Härtegrade °d (1 °f = 0,56 °d) * Toleranzwert 40 mg/l</p>		Gesamthärte in franz. Härtegraden °f	Nitratgehalt in mg/l*	Zollikofen	<b>20.0 (mittelhart)</b>	<b>4.5</b>
	Gesamthärte in franz. Härtegraden °f	Nitratgehalt in mg/l*					
Zollikofen	<b>20.0 (mittelhart)</b>	<b>4.5</b>					
<b>Herkunft Trinkwasser</b>	100 % Grundwasser Aeschau, Emmental (Wasserverbund Region Bern AG)						
<b>Behandlung Trinkwasser</b>	Grundwasser Aeschau, Emmental Dieses Trinkwasser wird aus bakteriologischen Gründen mit Chlordioxid aufbereitet. Der Gehalt an Desinfektionsmitteln im Netz liegt unter 0.01 mg/l. (Toleranzwert 0.05 mg/l).						
<b>Empfehlung</b>	Gemäss Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches (SVGW) ist das Enthärten von Wasser mit einer Härte von unter 30°f nicht zu empfehlen. Wird eine Enthärtung vorgenommen, sollte eine Resthärte von 12°f bis 15°f nicht unterschritten werden. Bestehende Anlagen sollten regelmässig gewartet werden.						
<b>Besonderes</b>	Die Wasserversorgung Zollikofen arbeitet nach dem Qualitätssicherungs-System des SVGW. Die Wasserqualität ist auch unter <a href="http://www.wasserqualitaet.ch">www.wasserqualitaet.ch</a> zum Download bereit.						
<b>Auskünfte</b>	Wasserversorgung Zollikofen Daniel Hochstrasser, Brunnenmeister Telefon: 031 910 91 20 <a href="http://www.zollikofen.ch">www.zollikofen.ch</a>						